

水質検査結果書

No. W2500484-001 1/1

令和 7年 6月 3日

麻績村長 塚原 勝幸 様

長野県松本市旭2丁目10番15号
一般社団法人 長野県薬剤師会
会 長 藤 森 和 典



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第 17 号
国土交通大臣及び環境大臣登録簡易専用水道検査機関 第 55 号
建築物飲料水水質検査長野県 1 水第 14 号
計量証明事業長野県登録環境第 11 号
TEL:0263-32-0276 FAX:0263-36-0665

令和 7 年 5 月 13 日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依 頼 者	東筑摩郡麻績村麻 3 8 3 7 麻績村長 塚原 勝幸		
採 取 年 月 日	令和 7年 5月 13日	種別	浄水（基本）/湖沼水
試 料 名	聖 観光案内センター（麻績村簡易水道 聖）		
採 取 者	宮島 雅 （所属）振興課上下水道係		
天候（当日）	晴れ（前日）	気温	15℃ 水温
項 目	基 準 値	結 果	単位
一般細菌	100 以下	0	CFU/mL
大腸菌	検出されないこと	陰性	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001 未満	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.1 未満	mg/L
塩素酸	0.6 以下	0.10	mg/L
クロロ酢酸	0.02 以下	0.002 未満	mg/L
クロロホルム	0.06 以下	0.017	mg/L
ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.008	mg/L
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	0.004	mg/L
臭素酸	0.01 以下	0.001 未満	mg/L
総トリハロメタン	0.1 以下	0.035	mg/L
トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.008	mg/L
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.008	mg/L
ブロモホルム	0.09 以下	0.006	mg/L
ホルムアルデヒド	0.08 以下	0.005 未満	mg/L
塩化物イオン	200 以下	3.6	mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	0.6	mg/L
pH値	5.8以上8.6以下	7.2	-
味	異常でないこと	異常なし	-
臭気	異常でないこと	異常なし	-
色度	5 以下	0.5 未満	度
濁度	2 以下	0.1 未満	度
残留塩素(依頼者による測定)		0.4	mg/L
- 以下 余 白 -			
判 定	上記検査項目は、水質基準に適合する		
備考 検査方法：厚生労働省告示第261号（平成15年7月22日付）による。			
検 査 期 日	令和 7年 5月 13日 ～ 令和 7年 5月 29日		
検 査 責 任 者	長野県薬剤師会検査センター / 検査第 1 課長 環境計量士 小林 信恭		

水質検査結果書

No. W2500485-001 1/1

令和 7年 6月 3日

麻績村長 塚原 勝幸 様

長野県松本市旭2丁目10番15号
一般社団法人 長野県薬剤師会
会 長 藤 森 和 典



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第 17 号
国土交通大臣及び環境大臣登録簡易専用水道検査機関 第 55 号
建築物飲料水水質検査長野県 1 水第 14 号
計量証明事業長野県登録環境第 11 号
TEL:0263-32-0276 FAX:0263-36-0665

令和 7 年 5 月 13 日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依 頼 者	東筑摩郡麻績村麻 3 8 3 7 麻績村長 塚原 勝幸		
採 取 年 月 日	令和 7年 5月 13日	種別	浄水（基本）/表流水
試 料 名	西の久保 桑山アクアセンター（麻績村簡易水道 高）		
採 取 者	宮島 雅（所属）振興課上下水道係		
天候（当日）	晴れ（前日）	気温	14℃ 水温
項 目	基 準 値	結 果	単位
一般細菌	100 以下	0	CFU/mL
大腸菌	検出されないこと	陰性	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001 未満	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.3	mg/L
塩素酸	0.6 以下	0.09	mg/L
クロロ酢酸	0.02 以下	0.002 未満	mg/L
クロロホルム	0.06 以下	0.033	mg/L
ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.014	mg/L
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	0.002	mg/L
臭素酸	0.01 以下	0.001 未満	mg/L
総トリハロメタン	0.1 以下	0.043	mg/L
トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.019	mg/L
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.005	mg/L
ブロモホルム	0.09 以下	0.003	mg/L
ホルムアルデヒド	0.08 以下	0.007	mg/L
塩化物イオン	200 以下	1.8	mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	0.7	mg/L
pH値	5.8以上8.6以下	7.7	-
味	異常でないこと	異常なし	-
臭気	異常でないこと	異常なし	-
色度	5 以下	0.6	度
濁度	2 以下	0.1 未満	度
残留塩素(依頼者による測定)		0.3	mg/L
- 以下 余 白 -			
判 定	上記検査項目は、水質基準に適合する		
備考 検査方法：厚生労働省告示第261号（平成15年7月22日付）による。			
検 査 期 日	令和 7年 5月 13日 ～ 令和 7年 5月 29日		
検 査 責 任 者	長野県薬剤師会検査センター / 検査第 1 課長 環境計量士 小林 信恭		

水質検査結果書

No. W2500486-001 1/1

令和 7年 6月 3日

麻績村長 塚原 勝幸 様

長野県松本市旭2丁目10番15号
一般社団法人 長野県薬剤師会
会 長 藤 森 和 良



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第 17 号
国土交通大臣及び環境大臣登録簡易専用水道検査機関 第 55 号
建築物飲料水水質検査長 野 県 1 水 第 14 号
計量証明事業長 野 県 登録環境 第 11 号
TEL:0263-32-0276 FAX:0263-36-0665

令和 7 年 5 月 13 日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	東筑摩郡麻績村麻3837 麻績村長 塚原 勝幸						
採取年月日	令和 7年 5月 13日		種別	浄水（全）/湧水			
試料名	市野川 山本今朝広宅（麻績村簡易水道 番場）						
採取者	宮島 雅（所属）振興課上下水道係						
天候（当日）	晴れ	（前日）		気温	19℃	水温	
検査項目	基準値	検査結果	単位	検査項目	基準値	検査結果	単位
一般細菌	100 以下	0	CFU/mL	総トリハロメタン	0.1 以下	0.002	mg/L
大腸菌	検出されないこと	陰性	－	トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.003 未満	mg/L
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	0.0003 未満	mg/L	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.001 未満	mg/L
水銀及びその化合物	0.0005 以下	0.00005 未満	mg/L	ブロモホルム	0.09 以下	0.002	mg/L
セレン及びその化合物	0.01 以下	0.001 未満	mg/L	ホルムアルデヒド	0.08 以下	0.005 未満	mg/L
鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001 未満	mg/L	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	0.005 未満	mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	0.001 未満	mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	0.02 未満	mg/L
六価クロム化合物	0.02 以下	0.002 未満	mg/L	鉄及びその化合物	0.3 以下	0.03 未満	mg/L
亜硝酸態窒素	0.04 以下	0.004 未満	mg/L	銅及びその化合物	1.0 以下	0.01 未満	mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001 未満	mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 以下	4.1	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.3	mg/L	マンガン及びその化合物	0.05 以下	0.005 未満	mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 以下	0.08 未満	mg/L	塩化物イオン	200 以下	9.5	mg/L
ハウ素及びその化合物	1.0 以下	0.02 未満	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 以下	29	mg/L
四塩化炭素	0.002 以下	0.0002 未満	mg/L	蒸発残留物	500 以下	80	mg/L
1,4-ジオキサン	0.05 以下	0.005 未満	mg/L	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	0.02 未満	mg/L
シス&トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	0.0002 未満	mg/L	非イオン界面活性剤	0.02 以下	0.005 未満	mg/L
ジクロロメタン	0.02 以下	0.0005 未満	mg/L	フェノール類	0.005 以下	0.0005 未満	mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 以下	0.0002 未満	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	0.2 未満	mg/L
トリクロロエチレン	0.01 以下	0.0002 未満	mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	－
ベンゼン	0.01 以下	0.0005 未満	mg/L	味	異常でないこと	異常なし	－
塩素酸	0.6 以下	0.06 未満	mg/L	臭気	異常でないこと	異常なし	－
クロロ酢酸	0.02 以下	0.002 未満	mg/L	色度	5 以下	0.5 未満	度
クロロホルム	0.06 以下	0.001 未満	mg/L	濁度	2 以下	0.1 未満	度
ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.003 未満	mg/L	残留塩素(依頼者による測定)		0.3	mg/L
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	0.001 未満	mg/L	－ 以下 余 白 －			
臭素酸	0.01 以下	0.001 未満	mg/L				
判定	上記検査項目は、水質基準に適合する						
備考	検査方法：厚生労働省告示第261号（平成15年7月22日付）による。						
検査期日	令和 7年 5月 13日 ～ 令和 7年 5月 29日						
検査責任者	長野県薬剤師会検査センター / 検査第1課長 環境計量士 小林 信恭						

水質検査結果書

No. W2500487-001 1/1

令和 7年 6月 3日

麻績村長 塚原 勝幸 様

長野県松本市旭2丁目10番15号

一般社団法人 長野県薬剤師会

会長 藤森 和良

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第 17 号

国土交通大臣及び環境大臣登録簡易専用水道検査機関 第 55 号

建築物飲料水水質検査長野県1水第14号

計 量 証 明 事 業 長 野 県 登 録 環 境 第 11 号

TEL:0263-32-0276 FAX:0263-36-0665

令和 7 年 5 月 13 日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	東筑摩郡麻績村麻3837 麻績村長 塚原 勝幸						
採取年月日	令和 7年 5月 13日		種別	浄水（全）/湧水			
試料名	丸山 上井堀アクアセンター（麻績村簡易水道 上井堀）						
採取者	宮島 雅（所属）振興課上下水道係						
天候（当日）	晴れ	（前日）		気温	15℃	水温	
検査項目	基準値	検査結果	単位	検査項目	基準値	検査結果	単位
一般細菌	100 以下	0	CFU/mL	総トリハロメタン	0.1 以下	0.010	mg/L
大腸菌	検出されないこと	陰性	－	トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.003 未満	mg/L
カドミウム及びその化合物	0.003 以下	0.0003 未満	mg/L	ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.002	mg/L
水銀及びその化合物	0.0005 以下	0.00005 未満	mg/L	ブロモホルム	0.09 以下	0.005	mg/L
セレン及びその化合物	0.01 以下	0.001 未満	mg/L	ホルムアルデヒド	0.08 以下	0.005 未満	mg/L
鉛及びその化合物	0.01 以下	0.001 未満	mg/L	亜鉛及びその化合物	1.0 以下	0.005 未満	mg/L
ヒ素及びその化合物	0.01 以下	0.001 未満	mg/L	アルミニウム及びその化合物	0.2 以下	0.02 未満	mg/L
六価クロム化合物	0.02 以下	0.002 未満	mg/L	鉄及びその化合物	0.3 以下	0.03 未満	mg/L
亜硝酸態窒素	0.04 以下	0.004 未満	mg/L	銅及びその化合物	1.0 以下	0.01 未満	mg/L
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001 未満	mg/L	ナトリウム及びその化合物	200 以下	3.3	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	1.5	mg/L	マンガン及びその化合物	0.05 以下	0.005 未満	mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 以下	0.08 未満	mg/L	塩化物イオン	200 以下	2.6	mg/L
ホウ素及びその化合物	1.0 以下	0.02 未満	mg/L	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 以下	37	mg/L
四塩化炭素	0.002 以下	0.0002 未満	mg/L	蒸発残留物	500 以下	100	mg/L
1,4-ジオキサン	0.05 以下	0.005 未満	mg/L	陰イオン界面活性剤	0.2 以下	0.02 未満	mg/L
シス&トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	0.0002 未満	mg/L	非イオン界面活性剤	0.02 以下	0.005 未満	mg/L
ジクロロメタン	0.02 以下	0.0005 未満	mg/L	フェノール類	0.005 以下	0.0005 未満	mg/L
テトラクロロエチレン	0.01 以下	0.0002 未満	mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	0.3	mg/L
トリクロロエチレン	0.01 以下	0.0002 未満	mg/L	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	－
ベンゼン	0.01 以下	0.0005 未満	mg/L	味	異常でないこと	異常なし	－
塩素酸	0.6 以下	0.07	mg/L	臭気	異常でないこと	異常なし	－
クロロ酢酸	0.02 以下	0.002 未満	mg/L	色度	5 以下	0.5 未満	度
クロロホルム	0.06 以下	0.001	mg/L	濁度	2 以下	0.1 未満	度
ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.003 未満	mg/L	残留塩素(依頼者による測定)		0.3	mg/L
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	0.002	mg/L	－ 以下 余 白 －			
臭素酸	0.01 以下	0.001 未満	mg/L				
判定	上記検査項目は、水質基準に適合する						
備考	検査方法：厚生労働省告示第261号（平成15年7月22日付）による。						
検査期日	令和 7年 5月 13日 ～ 令和 7年 5月 29日						
検査責任者	長野県薬剤師会検査センター / 検査第1課長 環境計量士 小林 信恭						

水質検査結果書

No. W2500488-001 1/1

令和 7年 6月 3日

麻績村長 塚原 勝幸 様

長野県松本市旭2丁目10番15号
一般社団法人 長野県薬剤師会
会 長 藤 森 和 良



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第 17 号
国土交通大臣及び環境大臣登録簡易専用水道検査機関 第 55 号
建築物飲料水水質検査長野県 1 水第 14 号
計量証明事業長野県登録環境第 11 号
TEL:0263-32-0276 FAX:0263-36-0665

令和 7 年 5 月 13 日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依 頼 者	東筑摩郡麻績村麻 3 8 3 7 麻績村長 塚原 勝幸		
採 取 年 月 日	令和 7年 5月 13日	種別	浄水（基本）/表流水
試 料 名	法善寺駐車場公衆トイレ（麻績村簡易水道 北山）		
採 取 者	宮島 雅（所属）振興課上下水道係		
天候（当日）	晴れ（前日）	気温	18℃ 水温
項 目	基 準 値	結 果	単位
一般細菌	100 以下	0	CFU/mL
大腸菌	検出されないこと	陰性	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001 未満	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.6	mg/L
塩素酸	0.6 以下	0.06 未満	mg/L
クロロ酢酸	0.02 以下	0.002 未満	mg/L
クロロホルム	0.06 以下	0.012	mg/L
ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.005	mg/L
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	0.002	mg/L
臭素酸	0.01 以下	0.001 未満	mg/L
総トリハロメタン	0.1 以下	0.020	mg/L
トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.005	mg/L
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.004	mg/L
ブロモホルム	0.09 以下	0.002	mg/L
ホルムアルデヒド	0.08 以下	0.005 未満	mg/L
塩化物イオン	200 以下	5.0	mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	0.4	mg/L
pH値	5.8以上8.6以下	7.2	—
味	異常でないこと	異常なし	—
臭気	異常でないこと	異常なし	—
色度	5 以下	0.7	度
濁度	2 以下	0.9	度
残留塩素(依頼者による測定)		0.3	mg/L
— 以下 余 白 —			
判 定	上記検査項目は、水質基準に適合する		
備考	検査方法：厚生労働省告示第261号（平成15年7月22日付）による。		
検 査 期 日	令和 7年 5月 13日 ～ 令和 7年 5月 29日		
検 査 責 任 者	長野県薬剤師会検査センター / 検査第 1 課長 環境計量士 小林 信恭		

水質検査結果書

No. W2500489-001 1/1

令和 7年 6月 3日

麻績村長 塚原 勝幸 様

長野県松本市旭2丁目10番15号
一般社団法人 長野県薬剤師会
会 長 藤 森 和 典



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第 17 号
国土交通大臣及び環境大臣登録簡易専用水道検査機関 第 55 号
建築物飲料水水質検査長野県 1 水第 14 号
計 量 証 明 事 業 長 野 県 登 録 環 境 第 11 号
TEL:0263-32-0276 FAX:0263-36-0665

令和 7 年 5 月 13 日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依 頼 者	東筑摩郡麻績村麻 3 8 3 7 麻績村長 塚原 勝幸		
採 取 年 月 日	令和 7年 5月 13日	種別	浄水（基本）/湧水
試 料 名	野田沢 シェーンガルテンおみ（麻績村簡易水道 野田沢）		
採 取 者	宮島 雅（所属）振興課上下水道係		
天候（当日）	晴れ（前日）	気温	15℃ 水温
項 目	基 準 値	結 果	単位
一般細菌	100 以下	0	CFU/mL
大腸菌	検出されないこと	陰性	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001 未満	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.4	mg/L
塩素酸	0.6 以下	0.06 未満	mg/L
クロロ酢酸	0.02 以下	0.002 未満	mg/L
クロロホルム	0.06 以下	0.001 未満	mg/L
ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.003 未満	mg/L
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	0.003	mg/L
臭素酸	0.01 以下	0.001 未満	mg/L
総トリハロメタン	0.1 以下	0.009	mg/L
トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.003 未満	mg/L
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.001	mg/L
ブロモホルム	0.09 以下	0.005	mg/L
ホルムアルデヒド	0.08 以下	0.005 未満	mg/L
塩化物イオン	200 以下	1.6	mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	0.2 未満	mg/L
pH値	5.8以上8.6以下	7.8	－
味	異常でないこと	異常なし	－
臭気	異常でないこと	異常なし	－
色度	5 以下	0.5 未満	度
濁度	2 以下	0.1 未満	度
残留塩素(依頼者による測定)		0.3	mg/L
－ 以下 余 白 －			
判 定	上記検査項目は、水質基準に適合する		
備考 検査方法：厚生労働省告示第261号（平成15年7月22日付）による。			
検 査 期 日	令和 7年 5月 13日 ～ 令和 7年 5月 29日		
検 査 責 任 者	長野県薬剤師会検査センター / 検査第1課長 環境計量士 小林 信恭		

水質検査結果書

No. W2500490-001 1/1

令和 7年 6月 3日

麻績村長 塚原 勝幸 様

長野県松本市旭2丁目10番15号
一般社団法人 長野県薬剤師会
会 長 藤 森 和 典



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第 17 号
国土交通大臣及び環境大臣登録簡易専用水道検査機関 第 55 号
建築物飲料水水質検査長野県 1 水第 14 号
計量証明事業長野県登録環境第 11 号
TEL:0263-32-0276 FAX:0263-36-0665

令和 7 年 5 月 13 日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依 頼 者	東筑摩郡麻績村麻 3 8 3 7 麻績村長 塚原 勝幸		
採 取 年 月 日	令和 7年 5月 13日	種別	浄水（基本）/表流水
試 料 名	本町 筑北中学校（麻績村簡易水道 市野川）		
採 取 者	宮島 雅 （所属）振興課上下水道係		
天候（当日）	晴れ	（前日）	
	気温	19℃	水温
項 目	基 準 値	結 果	単位
一般細菌	100 以下	0	CFU/mL
大腸菌	検出されないこと	陰性	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 以下	0.001 未満	mg/L
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 以下	0.3	mg/L
塩素酸	0.6 以下	0.06 未満	mg/L
クロロ酢酸	0.02 以下	0.002 未満	mg/L
クロロホルム	0.06 以下	0.006	mg/L
ジクロロ酢酸	0.03 以下	0.003 未満	mg/L
ジブロモクロロメタン	0.1 以下	0.006	mg/L
臭素酸	0.01 以下	0.001 未満	mg/L
総トリハロメタン	0.1 以下	0.031	mg/L
トリクロロ酢酸	0.03 以下	0.003 未満	mg/L
ブロモジクロロメタン	0.03 以下	0.005	mg/L
ブロモホルム	0.09 以下	0.014	mg/L
ホルムアルデヒド	0.08 以下	0.005 未満	mg/L
塩化物イオン	200 以下	6.6	mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 以下	0.3	mg/L
pH値	5.8以上8.6以下	6.9	-
味	異常でないこと	異常なし	-
臭気	異常でないこと	異常なし	-
色度	5 以下	0.5 未満	度
濁度	2 以下	0.1 未満	度
残留塩素(依頼者による測定)		0.5	mg/L
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目は、水質基準に適合する		
備考 検査方法：厚生労働省告示第261号（平成15年7月22日付）による。			
検 査 期 日	令和 7年 5月 13日 ～ 令和 7年 5月 29日		
検 査 責 任 者	長野県薬剤師会検査センター / 検査第 1 課長 環境計量士 小林 信恭		